

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного управления МЧС России по Свердловской области
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР
 ГУ МЧС России по Свердловской области
 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8а, тел: 8(34356)2-12-56,
 e-mail: tond-kirovgrad@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 124/1/50

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА АЯТСКОЕ (МБОУ СОШ С. АЯТСКОЕ)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице законного представителя юридического лица –

директора Клементьевой Юлии Валерьевны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от «31» августа 2020 года, № 124, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: 08.09.2020 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин., 29.09.2020 с 9 час. 30 мин. по 10 час. 00 мин.,

проведена плановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Дауровым Максимом Александровичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА АЯТСКОЕ (МБОУ СОШ С. АЯТСКОЕ), 624183
 Свердловская область, Невьянский р-он, с.Аятское, ул. Калинина, 5

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ С. АЯТСКОЕ Клементьевой Юлией Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, в здании школы. (Введена в эксплуатацию в 2005г.)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.	02.08.2021	
2	Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в здании	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федера-	02.08.2021	

	школы. (Введена в эксплуатацию в 2005г.)	ции от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.		
3	В здании школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, в соответствии с требованиями.	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 4.3.1; № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 82 ч.9; СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» п.7.78	02.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного Государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору
 Дауров Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«29» сентября 2020 г.



Директор Клементьева Юлия Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99
 ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного управления МЧС России по Свердловской области
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР
 ГУ МЧС России по Свердловской области
 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8а, тел: 8(34356)2-12-56,
 e-mail: tond-kirovgrad@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 125/1/51

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА АЯТСКОЕ (МБОУ СОШ С. АЯТСКОЕ)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице законного представителя юридического лица –

директора Клементьевой Юлии Валерьевны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от «31» августа 2020 года, № 125, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: 08.09.2020 с 11 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин., 29.09.2020 с 09 час. 30 мин. по 10 час. 00 мин.,

проведена плановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Дауровым Максимом Александровичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА АЯТСКОЕ (МБОУ СОШ С. АЯТСКОЕ), 624183
 Свердловская область, Невьянский р-он, с.Аятское, ул. Карла Маркса, 5**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **директором МБОУ СОШ С. АЯТСКОЕ Клементьевой Юлией Валерьевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, в здании детского сада. (Введена в эксплуатацию в 2007г.)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.	02.08.2021	
2	Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в здании	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федера-	02.08.2021	

	детского сада. (Введена в эксплуатацию в 2007.)	ции от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.		
3	В здании школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, в соответствии с требованиями.	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 4.3.1; № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 82 ч.9; СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» п.7.78	02.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного Государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору
 Дауров Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«29» сентября 2020 г.



Директор Клементьева Юлия Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
 ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного управления МЧС России по Свердловской области
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский,
 Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР
 ГУ МЧС России по Свердловской области
 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8а, тел: 8(34356)2-12-56,
 e-mail: tond-kirovgrad@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 126/1/52

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА АЯТСКОЕ(МБОУ СОШ С. АЯТСКОЕ)**

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
 юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,*

в лице законного представителя юридического лица –

директора Клементьевой Юлии Валерьевны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
 го контроля о проведении проверки от «31» августа 2020 года, № 126, ст. 6.1 Федерального
 закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: 08.09.2020 с 14 час.
 00 мин. по 15 час. 30 мин., 29.09.2020 с 09 час. 30 мин. по 10 час. 00 мин.,

проведена плановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора
 Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному
 надзору Дауровым Максимом Александровичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА АЯТСКОЕ (МБОУ СОШ С. АЯТСКОЕ), 624183
 Свердловская область, Невьянский р-он, с.Шайдуриха, ул. Бажова, 1

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ С. АЯТСКОЕ Клементьевой Юлией Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, в здании детского сада. (Введена в эксплуатацию в 2007г.)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.	02.08.2021	
2	Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в здании	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федера-	02.08.2021	

	детского сада. (Введена в эксплуатацию в 2007.)	ции от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.		
3	В здании школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, в соответствии с требованиями.	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 4.3.1; № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 82 ч.9; СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» п.7.78	02.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного Государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору
Дауров Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«29» сентября 2020 г.



Директор Клементьева Юлия Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Клементьева Юлия Валерьевна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022