

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  
села Аятское

ул. Калинина, д. 5, с. Аятское, Невьянский  
район, Свердловская область, 624183  
Тел/факс (34356) 34-1-72  
e-mail: ajatskoe@mail.ru  
ОКПО 54115998 ОГРН 036601181891  
ИНН 6621008638 КПП 668201001  
№ 193 от 26.10.2020 г.

Заместителю Главного государственного  
инспектора Невьянского городского округа,  
городского округа Верх-Нейвинский,  
Кировградского городского округа и городского  
округа Верхний Тагил по пожарному надзору

Даурову Максиму Александровичу

## ПОЯСНЕНИЯ

### на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 30.09.2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Аятское Невьянского городского округа, рассмотрев представление от 30.09.2020 г. информирует о мерах, принятых во исполнение указанного представления.

1. Представление рассмотрено и обсуждено на совещании при руководителе 05.10.2020г.
2. В целях устранения нарушений Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации проведена следующая работа:

Нарушения, указанные в предписании	Информация об исполнении
1. Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации - в здании школы (введена в эксплуатацию в 2005 г.) - в здании детского сада с. Аятское (введена в эксплуатацию в 2007 г.) - в здании детского сада с. Шайдуриха (введена в эксплуатацию в 2007 г.)	В августе 2020 г. с ООО «Кайдзен Плюс» заключен договор на разработку проектной документации систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Проекты разработаны на все три объекта МБОУ СОШ с. Аятское (школу и два детских сада).
2. Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - в здании школы (введена в эксплуатацию в 2005 г.) - в здании детского сада с. Аятское (введена в эксплуатацию в 2007 г.) - в здании детского сада с. Шайдуриха (введена в эксплуатацию в 2007 г.)	В 2022 г. согласно Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования, объектов культуры, объектов физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа на 2020-2022 годы от 10.08.2020 г. № 80-гп МБОУ СОШ с. Аятское будут выделены денежные средства на монтаж систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре («дорожная карта» прилагается).

<p>3. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в здании школы</li><li>- в здании детского сада с. Аятское</li><li>- в здании детского сада с. Шайдуриха</li></ul>	<p>В настоящее время ведется работа по разработке дефектных ведомостей на монтаж аварийного освещения на путях эвакуации объектов МБОУ СОШ с. Аятское для дальнейшего решения вопроса о финансировании на данные виды работ (копия коммерческого предложения от 20.10 2020 г.). Выполнение данных работ планируется на 2021-2022 годы.</p>
--	--

Директор МБОУ СОШ с. Аятское

руководитель



Ю.В. Клементьева

расшифровка подписи

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Клементьева Юлия Валерьевна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022